

# 防火対策自主チェックリスト

## 日常点検

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、以前とは異なる形態となっていることが多くありますので、次の事項の内容についてチェックしていただき火災予防をこころがけていただきますようお願いします。

### 1. 施設管理の責任等

#### (1) 防火管理者の業務



- 防火管理業務が適切に行われるよう防火管理者を監督し、防火管理者の求めがあった場合は必要な指示を与えていますか？
- 火気の取り扱いについて、従業者や利用者などに対して日常的に注意していますか？

#### (2) 避難上必要な施設等の管理



- 廊下・階段・避難口等に避難に支障となる物件を放置していませんか？
- 防火戸・シャッターの閉鎖に障害となる物件の存置や、ストッパー等で扉を固定して開放したままの状態していませんか？

#### (3) 非常時の応援体制・消防機関との連絡体制



- 利用者等に避難方法を周知していますか？
- 非常時における近隣の応援態勢を確立していますか？
- 消防との連絡体制を定めていますか？
- 火災時の協力が得られるよう、地域の住民や医療機関との連絡体制等がありますか？

#### (4) 消火や避難誘導のための準備



- 消火、避難・誘導、搬送のための携帯用拡声器、懐中電灯、防塵マスク、担架、車椅子等が備えられていますか？

#### (5) 避難・誘導・搬送体制



- 従業者や利用者などに応じた避難・誘導、搬送方法等を定めていますか？
- 応急手当等の体制を確立していますか？

#### (6) 休日夜間の体制



- 可燃物が放置されていませんか。放火等を防止するため、施錠されていますか？
- 休日や夜間など定期的に巡視が行われていますか？

#### (7) 電気設備の点検



- 使用しないときは電源を切り、差込プラグをコンセントから抜いていますか？
- 差込プラグ・電気コードの使用は適正ですか？
- タコ足配線を多用していませんか？
- コンセントは定期的に清掃していますか？

#### (8) 火気の管理



- たばこ火災による出火防止のため、喫煙は指定の場所で行うことにしていますか？
- 暖房機器、ちゅう房機器は、可燃物から離れた位置で使用していますか？
- 給湯設備、ボイラーの周囲は整理されていますか？

### 2. 防火管理者の責務

#### (1) 消防計画



- 消火活動、通報連絡、避難誘導に関することを定めていますか？
- 利用者等の避難・誘導、搬送に関することを定めていますか？
- 夜間の通報連絡、初期消火、避難等を考慮していますか？

#### (2) 火気取扱いの注意及び火元責任者



- 火元責任者等の防火管理業務従事者に対し必要な指示を与えていますか？
- 廊下・階段等に可燃物をみだりに放置していませんか？

#### (3) 非常時の応援体制・消防機関との連絡体制



- 利用者等に避難方法を周知していますか？
- 非常時における近隣の応援態勢を確立していますか？
- 消防との連絡体制を定めていますか？
- 火災時の協力が得られるよう、地域の住民や医療機関との連絡体制等がありますか？

### 3. 定期的な点検の実施

#### 毎月点検（毎月1回）



- 毎月1回以上の自主点検（毎月点検）を行っていますか？