



しおやクリーンセンター処理棟 地下1階



①	破碎機
②	液体サイクロン供給ポンプ
③	投入ポンプ
④	原水ポンプ
⑤	凝集原水ポンプ
⑥	凝沈汚泥引抜ポンプ
⑦	雑排水ポンプ
⑧	逆洗排水ポンプ
⑨	活性炭逆洗ポンプ
⑩	ろ過逆洗ポンプ
⑪	オゾン消泡ポンプ
⑫	プロセス用水ポンプ
⑬	流動床ブロウ
⑭	曝気ブロウ
⑮	貯留槽攪拌ブロウ
⑯	空洗ブロウ
⑰	コンプレッサ
⑱	エアドライヤ
⑲	苛性ソーダ注入ポンプ
⑳	硫酸注入ポンプ
㉑	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ
㉒	次亜塩素酸ソーダ移送ポンプ
㉓	無機凝集剤注入ポンプ


しおやクリーンセンター処理棟 1階




①	凝集剤自動溶解槽
②	凝集剤注入ポンプ
③	ろ液移送ポンプ
④	脱水ろ液タンク
⑤	夾雑物搬出装置
⑥	凝集剤注入ポンプ
⑦	凝集剤自動溶解槽
⑧	次亜塩素酸ソーダサービスタンク
⑨	飲料水供給装置
⑩	PH 調整槽攪拌機
⑪	メタノール注入ポンプ
⑫	排オゾンモニタ

--- ホイストクレーン

しおやクリーンセンター処理棟 2階



しおやクリーンセンター 配置図



① 排水ポンプ