

(様式第 1 号)

令和 7 年 4 月 3 0 日

商号又は名称 塩谷広域行政組合消防本部

担 当 者 名 消防総務課

電 話 番 号 0287-44-2513

F A X 番 号 0287-44-2525

E - m a i l

質 問 書 兼 回 答 書

令和 7 年 4 月 15 日付で告示のありました「各署避雷設備設置工事」について質問・
回答 します。

質問を行う 資料の名称	資料の ページ	質問事項	回答
告示文	3 ページ	7. 入札参加申請及び資格審査の項目にて、(1) 提出書類、③避雷設備 (dinnteco) 設置工事の施工認定を受けていることがわかる書類とありますが、こちらは施工認定管理者修了証でよろしいでしょうか。	告示日において有効な施工認定管理者修了証の提出をお願いします。
設計書	5 ページ	設計書の各避雷設備設置工事 (塩谷消防署) にて、材料費に避雷導線 (銅線) 30.0 m とありますが、労務費には避雷導線敷設 5.0m とあります。余った導線は納品とする認識でよろしいでしょうか。	塩谷消防署の工事については、記載に誤りがあったため 1 材料費【庁舎】(3) 避雷導線 (銅線) の数量 30.0 m を 5.0m に読み替えて、ご対応願います。